

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307001975

环宇高科有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：电能表外置断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 10963.1-2005  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-21  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001975

产品系列、型号、规格:

HUM18-M125SR;  $U_i$ :500V;  $U_{imp}$ :6kV;  $U_e$ :AC230V(1P+N, 2P),  
AC400V(3P, 3P+N, 4P);  $I_n$ :6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型:C型;  $I_{cs}$ :6kA;  $I_{cn}$ :6kA; 极数:1P+N(一个保护极, N极可开闭), 2P(二个保护极), 3P(三个保护极), 3P+N(三个保护极, N极可开闭), 4P(四个保护极); 控制方式:远程全自动  
控制方式:控制电平电压:AC220V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-21  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。