

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107292082

发证日期：2021年06月22日

有效期至：2031年06月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关电器 HYT3-250、HYT3-320、HYT5-250、HYT5-320；Uimp：8kV(主体)、4kV(控制器)； Ui：1000V(主体)、400V(控制器)；Ue：AC400V；Ie：HYT3-250、HYT5-250： 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A；HYT3-320、 HYT5-320：100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、 250A、270A、280A、300A、315A、320A；使用类别：AC-33iB；Icm(峰值)：42kA (C型)、73.5kA(S型)、105kA(H型)；Icn：20kA(C型)、35kA(S型)、50kA (H型)；电器级别：CB级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年04月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨刚 陆楠

中国质量认证中心

