



产品认证证书

证书编号: CQC2019010307193149

发证日期: 2022年08月08日

有效期至: 长期有效

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC2019010307193149

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250

I_{nm} : 250A; U_e : AC400V; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV;

I_n : 160A、250A (0.4~1.0 I_n 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

I_{cs} : 35kA (标准型), 50kA (高分断型);

I_{cu} : 50kA (标准型), 70kA (高分断型);

I_{cw} : 5kA/1s;

$I_{\Delta n}$:

30mA (仅非延时型, 无自动重合闸功能)

/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

$I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类;

自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),

4P (3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离)

型号解释:



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC2019010307193149

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM2LCK

HUM2DL — ☐ ☐ ☐ / ☐
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) HUM2DL: 普通款; HYM2LCK: 电力款

(2) 额定电流 (A): 160、250

(3) 短路分断能力级别 (标准型: 无; 高分断型: H)

(4) 无: 液晶显示; “S”: 数码显示

(5) 极数: 无: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)



中国质量认证中心