



产品认证证书

证书编号: CQC22012344250

发证日期: 2022年05月27日

有效期至: 2032年05月26日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
HUM2DL-800、HYM2LCK-800; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012344250

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM2DL-800、HYM2LCK-800;

Uimp:8kV;

Ui:1000V;

Ue:AC400V;

In:630A(I_R:252A/315A/378A/441A/504A/567A/630A 分级调节),

800A(I_R:320A/400A/480A/560A/640A/720A/800A 分级调节);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:70kA, Icu:70kA, Icw:10kA/1s;

I Δ n: 30mA(仅非延时型, 没有自动重合闸功能)/50mA/100mA/300mA/

500mA/800mA 分级调节/AC 型;

漏电脱扣器类型: 电子式;

I Δ m:25% Icu;

选择性类别:B;

3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离用,

4P 适用于隔离用;

自动重合闸时间: 20s~60s



中国质量认证中心