



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012240337

发证日期: 2022年02月14日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
HYM1LC-400Y、HYM1LC-400S、HYM1LCK-400Y、HYM1LCK-400S; 具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年03月23日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012240337

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM1LC-400Y、HYM1LC-400S、HYM1LCK-400Y、HYM1LCK-400S;  
 Inm: 400A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;  
 In: 400A (0.4In~1.0In 连续可调);  
 过电流脱扣器类型: 电子式;  
 Ics: 70kA ; Icu: 70kA;  
 Icw: 5kA/1s;  
 IΔn: 30mA /50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可  
 调;  
 漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;  
 IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;  
 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;  
 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),  
 4P (3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离)

## 型号解释:

<u>HY</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	<u>C</u>	<u>□</u> - 400	<u>□</u> / <u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有剩余电流保护功能
- (5) 具有重合闸功能
- (6) 普通款: 无; 电力款: K
- (7) 壳架等级电流 (A): 400
- (8) Y (液晶显示), S (数码显示)
- (9) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)



## 中国质量认证中心