



产品认证证书

证书编号: CQC20012245002

发证日期: 2022年02月22日

有效期至: 长期有效

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
HYM1LC-630Y, HYM1LC-630S, HYM1LCK-630Y, HYM1LCK-630S; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8 kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; In: 630A; Icu: 70kA; Ics: 70kA; Icw: 10kA/1s; 漏电脱扣器的类型: 电子式; I_{Δn}: 30/50/100/200/300/400/500/800/1000mA 分档可调/AC型; I_{Δm}: 17.5kA; 选择性类别: B类; 极数: 3P+N(带3个保护极, N极常通, 不适用于隔离); 4P(带3个保护极, N极可开闭, 适用于隔离); 自动重合闸时间: 20s~60s; I_{Δn}为30mA时不适用于自动重合闸功能。

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月06日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心