

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305027981

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 刀开关  
H□□-1500/□□; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:1500A; Ue:AC415V, AC690V; Ie: 1500A; Icw:40kA/1s(Ue:AC415V/690V), Icm:84kA(Ue:AC415V); 使用类别: AC-20A(HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F、HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC690V; HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F, Ue:AC415V), AC-21B(HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC415V); 3P、4P(HD11F、HS11F除外); 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录


证书编号：CQC2003010305027981

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

H□ □ - 1500 / □ □



注：此附录与证书同时使用时有效。

# 附件



## 中国质量认证中心