

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305073660

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
H□□-2000/□0、H□□-2500/□0、H□□-3000/□0 ; Uimp:12kV ; Ui:1140V ; Ith: 3000A ;
Ue:AC415V ; Ie: 2000A、2500A、3000A ; Icw:50kA/1s ; 使用类别: AC-20A ; 3P、4P.型号
解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录


证书编号: CQC2003010305073660

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

H□□-□/□ 0



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心