

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311820

发证日期：2021年09月02日

有效期至：2031年06月25日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	朗明电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 HYET3H-250□□/□、HYET5H-250□□/□；类别：AC-33iA；HYET3-250□□/□、HYET5-250□□/□；类别：AC-33B； U_i ：800V(主)； U_i ：250V(辅)； I_{th} ：250A； U_e ：AC230V(2P)，AC400V(3P、4P)； I_e ：100A、125A、160A、200A、225A、250A； I_q ：100kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：2P、3P、4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107311820

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

HY ET 3 □ - 250 □ □ / □
HY ET 5 □ - 250 □ □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业代号;

(2) 自动转换开关电器;

(3) 设计序号: 3: 普通款, 5: 地产款;

(4) H:AC-33iA、缺省:AC-33B

(5) 壳架等级额定电流(A): 250

(6) 开关型式: II型(两段式)、III型(三段式)

(7) 开关控制显示类型: A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(8) 开关极数: 2P 3P 4P;



中国质量认证中心