

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002188



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002188

产品系列、型号、规格:

HUM18LY-63, HUM18LY-63W, HUB9LY-63, HUB9LY-63W; U_i :500V; U_{imp} :4kV; U_e :AC230V;
 I_n :6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型; I_{cs} :7.5kA, I_{cn} :10kA; $I_{\Delta n}$:30mA,50mA; 额定剩余动作
类型:AC型,A型,电子式; $I_{\Delta m}$:2000A; 极数: HUM18LY-63W, HUB9LY-63W:1P+N(带一个保护极,N极常通,不适用于隔离
用),HUM18LY-63, HUB9LY-63:1P+N(带一个保护极;N极可开闭,适用于隔离用)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。