

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302000305



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： 环宇高科有限公司
生产者地址： 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则： CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称： 隔离开关
产品系列、型号、规格： (见附页)
依据的标准： GB/T 14048.3-2017
生产企业名称： 环宇高科有限公司
生产企业地址： 浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人： 王春梅
电话： 0577-62888554
电子邮箱： huyujb@vip.163.com
指定签字人：


自我声明时间： 2021-03-23
自我声明地点： 浙江乐清
生产者签章：

33038210084112

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000305



产品系列、型号、规格:

HUH3-125/1、HUH3-125/2、HUH3-125/3、HUH3-125/4; Uimp:6kV;Ui:690V; Ith:125A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); Ie:32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Icw:2.5kA/1s, Icm:3.55kA; 使用类别:AC-22A; 1P, 2P, 3P, 4P; IP20.

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-23
自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。