



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-839341
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：HUC10(CJT1)-60、100、150

检测机构：福建省产品质量检验研究院




样品名称: 交流接触器 型号: HUC10(CJT1)-150 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-16 完成日期: 2021-09-21	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUC10(CJT1)-60、100、150;
 Ith:60A[HUC10(CJT1)-60],100A[HUC10(CJT1)-100],150A[HUC10(CJT1)-150];
 Uimp:8KV;Ui:660V;Ue:AC380V/AC220V;
 Ie:60A[HUC10(CJT1)-60],100A[HUC10(CJT1)-100],150A[HUC10(CJT1)-150];
 使用类别: AC-3; 极数: 3P; Us: AC220V (50Hz), AC380V (50Hz);
 配用的辅助触头: 1NO1NC[HUC10(CJT1)-60],
 2NO2NC[HUC10(CJT1)-100、150]:
 Ith: 5A; Ui: 660V; Uimp: 6kV;
 AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.47A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A.

主检: 	日期: 2021-09-21
审核: 	日期: 2021-10-30
签发: 	日期: 2021-11-02



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	证书合并	HUC10(CJT1)-60、HUC10(CJT1)-100、 HUC10(CJT1)-150 三张证书	HUC10(CJT1)-60、100、150
3	壳体材料变更	不饱和树脂压塑料 D545-2	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC
4	灭弧罩材料变更	不饱和树脂压塑料 D545-2	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC
5	铁芯材料变更	冷轧电工钢带 DW470-50	冷轧电工钢带 50W600

- 最近一次原认可报告编号: C-040-11B4811、C-040-11B4814、C-040-11B4815;
- 最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原证书编号: CQC2002010304025997;
- 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

