

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012265622

发证日期: 2023年09月26日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	上联控股集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 HYGL-160、HUH1-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Icw: 4kA/1s; Icm(峰值): 5kA; 使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Ui: 400V, Ith: 5A, AC-15: 380V/3A; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012265622

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

HY GL - 160 / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)约定发热电流(A)
- (4)极数: 3—3P, 4—4P
- (5)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (7)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

HU H 1 - 160 / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)约定发热电流(A)
- (5)极数: 3—3P, 4—4P
- (6)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (8)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注



中国质量认证中心