

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC20012263818

发证日期：2023年09月26日

有效期至：2024年11月20日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 上联控股集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
HYGL-250、HUH1-250；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ith：250A；Ue：AC400V；Ie：80A，100A，125A，160A，200A，250A；Icw：5kA/1s；Icm(峰值)：7.65kA；使用类别：AC-22B；3P、4P；配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ui：400V；Ith：5A；AC-15：380V/3A；型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年09月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012263818

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

HY GL - 250 / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 极数: 3—3P, 4—4P
- (5) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6) 操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (7) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8) “H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9) “B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10) “K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11) “11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

HU H 1 - 250 / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 约定发热电流(A)
- (5) 极数: 3—3P, 4—4P
- (6) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7) 操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (8) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9) “H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10) “B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11) “K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12) “11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注



中国质量认证中心