

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012265624

发证日期: 2023年09月26日

有效期至: 2024年11月20日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	上联控股集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 HYGL-400、HYGL-630、HUH1-400、HUH1-630; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; HYGL-400、HUH1-400: Ith: 400A; Ie: 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A; HYGL-630、HUH1-630: Ith: 630A; Ie: 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A; Icw=20kA/1s; Icm(峰值): 30kA; 使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Uimp: 4kV, Ui: 400V, Ith: 5A, AC-15: 380V/3A; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC20012265624

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

HY   GL   -   □   /   □   □   □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)约定发热电流(A)
- (4)极数：3—3P，4—4P
- (5)派生代号：“不注”普通型，“T”表示透明外壳
- (6)操作方式：正面中央操作不注，“C”：正面侧方操作，“Z”：(上下型)转换操作，“Z2”：(左右型)转换操作
- (7)“J”：柜外操作，柜内操作不注
- (8)“H”：柜后操作，柜前操作不注
- (9)“B”：板后接线，板前接线不注
- (10)“K”：带可视窗口，不需要不注
- (11)“11”：带 1 常开 1 常闭辅助触头  
“22”：带 2 常开 2 常闭辅助触头  
无辅助触头不注

HU   H   1   -   □   /   □   □   □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)约定发热电流(A)
- (5)极数：3—3P，4—4P
- (6)派生代号：“不注”普通型，“T”表示透明外壳
- (7)操作方式：正面中央操作不注，“C”：正面侧方操作，“Z”：(上下型)转换操作，“Z2”：(左右型)转换操作
- (8)“J”：柜外操作，柜内操作不注
- (9)“H”：柜后操作，柜前操作不注
- (10)“B”：板后接线，板前接线不注
- (11)“K”：带可视窗口，不需要不注
- (12)“11”：带 1 常开 1 常闭辅助触头  
“22”：带 2 常开 2 常闭辅助触头  
无辅助触头不注



中国质量认证中心