



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632871

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

HYW□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200、DW45□-4000、DW45□-3200；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月18日 有效期至：2029年05月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632871

证书附页：第 1 页 共 2 页

HYW□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200、DW45□-4000、DW45□-3200； U_{imp} ：12kV； U_i ：1000V； U_e ：AC400V/415V，AC440V/690V； I_n ：3200 壳架：2000A、2500A、3200A；4000；壳架：2000A、2500A、3200A、4000A；C 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=42kA$ ；N 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=70kA$ ； $I_{cu}=85kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$ ；H 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=85kA$ ； $I_{cu}=100kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=70kA$ ；HUW9i-4000、HUW9i-3200： I_{cs} ：70kA (AC400V/415V)、65kA (AC440V/690V)； I_{cu} ：85kA (AC400V/415V)、65kA (AC440V/690V)； I_{cw} ：70kA/1s (AC400V/415V)、65kA/1s (AC440V/690V)； I_{cm} ：220kA (400V/415V)；过电流脱扣器类型：电子式；频率：50/60Hz；选择性类别：B；辅助触头：4NO4NC、6NO6NC， I_{th} ：6A，AC-15：AC230V/1.3A，AC400V/0.75A；DC-13：DC220V/0.27A；极数：3P、4P（均为保护极，适用于隔离用）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632871

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

HY W □ □ □ - □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号：3（普通款）；5（地产款）（仅常规款）
- (4) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (5) 无：常规款；K：电力款；P：标准柜款
- (6) 电流段（A）：3200；4000

HU W 9 i - □

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 电流段（A）：3200；4000

DW 45 □ - □

(1) (2) (3) (4)

- (1) 万能式断路器
- (2) 设计序号
- (3) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (4) 电流段（A）：3200；4000

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司