



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632873

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HYW□□□-1600、HUW9i-1600； Ue: AC400V/690V； Ui: 1000V； Uimp: 12kV； In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A； 过电流脱扣器类型：电子式； C 型： Ics: 35kA (AC400V)、25kA (AC690V)； Icu: 35kA (AC400V)、25kA (AC690V)； Icw: 35kA/1s (AC400V)、25kA/1s (AC690V)； N 型： Ics: 42kA (AC400V)、35kA (AC690V)； Icu: 50kA (AC400V)、35kA (AC690V)； Icw: 42kA/1s (AC400V)、35kA/1s (AC690V)； H 型： Ics: 50kA (AC400V)、42kA (AC690V)； Icu: 65kA (AC400V)、42kA (AC690V)； Icw: 50kA/1s (AC400V)、42kA/1s (AC690V)； HUW9i-1600: Ics: 42kA (AC400V)、35kA (AC690V)； Icu: 50kA (AC400V)、35kA (AC690V)； Icw: 42kA/1s (AC400V)、35kA/1s (AC690V)； 频率: 50/60Hz； 选择性类别: B 类； 极数: 3P (适用于隔离用)、4P (适用于隔离用)； 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC； Ith: 6A； AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A； DC-13: DC220V/0.27A；

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 23 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632873

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释

HY W □ □ □ - □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号：3（普通款）；5（地产款）（仅常规款）
- (4) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (5) 无：常规款；K：电力款；P：标准柜款
- (6) 壳架等级额定电流（A）

HU W 9 i - 1600
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流（A）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司