



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632870

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HY□□□-6300、HUW9i-6300; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:4000A、5000A、6300A; C 型: AC400V: lcs=lcu=lcw/1s=85kA; AC690V: lcs=lcu=lcw/1s=65kA; N 型: AC400V: lcs=lcw/1s=100kA ; lcu=120kA ; AC690V: lcs=lcu=lcw/1s=85kA ; H 型: AC400V: lcs=lcu=lcw/1s=125kA; AC690V: lcs=lcu=lcw/1s=100kA; HUW9i-6300: lcs: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V) ; lcu : 120kA (AC400V) 、85kA (AC690V) ; lcw : 100kA/1s (AC400V)、85kA/1s (AC690V); 过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC , lth: 6A, AC- 15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 23 日 有效期至: 2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632870

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释

HY W □ □ □ - 6300
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号：3（普通款）；5（地产款）（仅常规款）
- (4) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (5) 无：常规款；K：电力款
- (6) 壳架等级额定电流（A）

HU W 9 i - 6300
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流（A）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司