



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632884

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HUW1-1000, HUW1-1000/4, HUW9S-1000, HUW9S-1000/4 Ue: AC400V/690V;
In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类;
400V: Ics: 30kA; Icu: 42kA; Icw: 30kA/1s; 690V: Ics: 15kA; Icu: 20kA; Icw: 15kA/1s; 3P, 4P; 配用的辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/AC230V; Ie: 0.75A/1.30A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月23日 有效期至: 2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

