中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674495

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
CJX2N-25，CJX2N-32，CJX2N-38，CJX2N-25N，CJX2N-32N，CJX2N-38N，H8C-25，H8C-32，H8C-38，H8C-25N，H8C-32N，H8C-38N，HUC9-25，HUC9-32，HUC9-38，HUC9-25N，HUC9-32N，HUC9-38N；　参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 12 日　　**有效期至：**2029 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674495

证书附页：第 1 页 共 1 页

CJX2N-25，CJX2N-32，CJX2N-38，CJX2N-25N，CJX2N-32N，CJX2N-38N，H8C-25，H8C-32，H8C-38，H8C-25N，H8C-32N，H8C-38N，HUC9-25，HUC9-32，HUC9-38，HUC9-25N，HUC9-32N，HUC9-38N；Ui：690V；Uimp：8kV；Us：AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V/230V、AC380V/400V（50Hz）；使用类别：AC-3、AC-4；极数：3P；

CJX2N-25、CJX2N-25N、H8C-25、H8C-25N、HUC9-25、HUC9-25N Ith=40A；AC-3（仅 CJX2N-25、H8C-25、HUC9-25）：Ue：AC220V、AC380V；Ie：25A；Ue：AC660V；Ie：18A；AC-4：Ue：AC380V；Ie：8.5A；Ue：AC660V；Ie：4.4A；

CJX2N-32、CJX2N-32N、H8C-32、H8C-32N、HUC9-32、HUC9-32N Ith=50A；AC-3（仅 CJX2N-32、H8C-32、HUC9-32）：Ue：AC220V、AC380V；Ie：32A；Ue：AC660V；Ie：21A；AC-4：Ue：AC380V；Ie：12A；Ue：AC660V；Ie：7.5A；

CJX2N-38、CJX2N-38N、H8C-38、H8C-38N、HUC9-38、HUC9-38N Ith=50A；AC-3（仅 CJX2N-38、H8C-38、HUC9-38）：Ue：AC220V、AC380V；Ie：38A；Ue：AC660V；Ie：22A；AC-4：Ue：AC380V；Ie：14A；Ue：AC660V；Ie：8.9A；辅助触头：1NO1NC AC-15 Ue/Ie：AC380V/0.95A、AC220V/1.6A；DC-13 Ue/Ie：DC220V/0.15A、DC110V/0.3A；Ui：690V；Ith：10A；Uimp：6kV

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司