



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673768

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

倒顺开关

HY2-12; Uimp:4kV; Ui:400V; Ith:12A; Ue:AC220V、AC380V; Ie:12A;
Icw:144A/s; Icm:205A; 使用类别:AC-3、AC-4; 极数:3P; 外壳防护等级:IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月08日 有效期至：2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

